ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840, РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения и воды сети центральной усадьбы совхоза "Б. Инта" (водозабор №7).
Средние данные за 2018 год.

№ п.п.	Единицы измерений	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вода подземных источников водоснабжения — Артезианская скважина Г-5 бис	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вода централизованных систем питьевого водоснабжения — водоразборная колонка на центральной усадьбе	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	0,58		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	< 0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,88		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,161		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	1,04		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	1	2	(при 20°С)
						1	1	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	1,40		
9	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М01-28-2007	< 0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,032		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,021		
13	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	< 1	1,1	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,031		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,027		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,1		
17	Водордный показатель (pH)	ед. pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,7		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	67		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	769		
20	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	4,1		
21	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,00071		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,023		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вариант А	0,422		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	165		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	19,2	21,8	
27	Цинк	мг/дм^3	1,0	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005		

Примечание.
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория
МП

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840, РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения и воды в сети п. Юсьтыдор (водозабор №6).
Средние данные за 2018 год

№ п/п	Определяемая характеристика	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ		Примечание
						вода подземных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения	
						Артезианская скважина А-119	Котельная пос. Юсьтыдор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	1,54		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	< 0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,53		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	
	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	2,19		
	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	3,8		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	2	1	(при 20°С)
						1	0	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	2,23		
9	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М 01-28-2007	< 0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,28		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,074		
13	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	5,8	5,9	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,036		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,12		
17	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,9		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	96		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	610		
20	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	3,7		
21	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,0009		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,085		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вариант А	0,42		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	61		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01		
	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	109	105	
27	Цинк	мг/дм^3	1,0	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840,РОССИЯ,Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности:169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная
Промплощадка ОКС (очистные канализационные сооружения)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети п. Косьювом (водозабор № 5)
Средние данные 2018 год

№ п/п	Определяемая характеристика	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ			Примечание
						вода подземных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						Артезианская скважина А-103	Водонапорная башня с.Косьювом	школа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	1,08	1,66		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	<0,04	<0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,59	0,56		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	3,2	1,83		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	4,0	3,9		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	(при 20°С)
						0	0	0	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	2,69	3,5		
9	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М 01-28-2007	<0,025	<0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	<01	<0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,31	0,32		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,084	0,074		
13	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	3,3	1,8	1,96	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98		0,037		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000		<0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	3,28	3,6		
17	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,5	7,8		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	<2,0	<2,0		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	476	451		
20	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	5,0			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		0,00092		
	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,121	0,107		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вариант А	0,34	0,35		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	38,3	7,2		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	<0,01	<0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	45	71	66	
27	Цинк	мг/дм^3	1,0	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	<0,005	0,0269		
28	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	<0,01	0,0104		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	<0,005	<0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	<0,005	<0,005		

Примечание:
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник испытательной лаборатории: Канева О.В.

М.П.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТАВОДОКАНАЛ Испытательная лаборатория

ОАО «ИНТАВОДОКАНАЛ»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840,РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистные канализационные сооружения)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети п. В.Инта (водозабор №4).
Средние данные за 2018 год

№ п/п	Определяемый компонент	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ						Примечание
						вода питьевая источников водоснабжения				вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						Артезианская скважина А-174(3)	Артезианская скважина А - 6	Артезианская скважина А-5	Артезианская скважина А-149(7)	Насосная станция II подъема пгт. В.Инта	Котельная №1 пгт В. Инта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	111	34	180	315	78	92	
2	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	4,4	< 1	2,4	3,1	5,4	5,3	
3	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	0	0	0	
4	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	2	2	2	1	1	0	(при 20°С)
						1	1	1	0	0	0	(при 60°С)
5	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	4,2	4,3	3,9	3,8			
6	[illegible]ный показатель	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,3	7,7	7,4	7,3	7,4		
7	Н[illegible]рат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	1,73	0,47	1,49	1,23	1,67		
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	2,91	3,17	3,09	4,25	2,66		
9	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04		
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000					0,026		
11	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
12	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,46	1,39	0,65	0,44	0,66		
13	Железо общее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	2,35	0,23	3,14	7,0	2,22		
14	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	7,3	3,2	5,8	6,1	6,1		
15	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,32	0,018	0,44	0,68	0,20		
16	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,38	0,058	0,050	0,18	0,30		
17	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М 01-28-2007	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025		
18	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
19	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98					< 0,025		
20	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,01	< 0,01		
21	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	4,5	3,86	4,9	6,9	4,3		
22	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
23	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	30,7	29,1	36,4	10,2	36,4		
24	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	536	672	553	503	575		
25	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02					< 0,0005		
26	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,086	0,049	0,086	0,016	0,071		
27	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386-89 вариант А	0,595	0,445	0,621	0,98	0,484		
28	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	12,0	10,8	11,2	11,2	17,1		
29	[illegible] (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
30	Ц[illegible]к	мг/дм^3	1,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНТАВОДОКАНАЛ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840, РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети микрорайон "Южный" (водозабор №3).

Средние данные за 2018 год

№ п/п	Определяемый компонент	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ						Примечание
						вода подземных источников водоснабжения				вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						Артезианская скважина А-75	Артезианская скважина А-76	Артезианская скважина А-78	Артезианская скважина А-108	Насосная станция II подъема пос. Южный	школа №5	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	0,76	2,16	0,79	0,87	1,33		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,38	0,16	0,14	0,17	0,16		
4	Вкус	балды	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,77	1,40	1,52	0,76	1,06		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А	4,87	9,5	7,78	7,3	7,78		
7	Запах	балды	2	2	ГОСТ Р 57164	1	1	2	1	0	0	
						1	0	1	1	0	0	(при 20°С)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	2,09	2,75	2,07	2,23	2,47		(при 60°С)
9	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М01-28-2007	< 0,025	<0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,068	0,174	0,265	0,147	0,237		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,065	0,21	0,30	0,19	0,22		
13	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	1,6	1,1	1,5	0,9	2,9	4,0	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98					0,036		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000					< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,91	1,79	2,99	3,45	3,13		
17	Водородный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,7	7,3	7,4	7,4	7,5		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	25,4	74	71	54	78		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	354	505	464	455	503		
20	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	4,0	5,0	4,6	4,0			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02					< 0,00065		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,026	0,023	0,034	0,024	0,021		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вариант А	0,216	0,176	0,252	0,226	0,240		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	4,2	5,4	5,1	4,6	7,0		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	77	65	54	48	58	78	
27	Цинк	мг/дм^3	1,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	0,015	0,018	0,015	0,012	0,016		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	<0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

Примечание:
Измерения проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

МП

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840, РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети микрорайон "Западный" (водозабор №2).
Средние данные за 2018 год

№ п/п	Определяемый компонент	Единицы измерений	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ				Примечание
						вода подземных источников водоснабжения		вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						Артезианская скважина А-54	Артезианская скважина Э-2240	Насосная станция II подъема пос Западный	ФОК "Западный"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	1,7	1,11	1,91		
2	[illegible]миний	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	< 0,04	< 0,04	< 0,04		
3	[illegible]	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,73	0,94	0,70		
4	Вк[illegible]	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	3,1	3,6	2,5		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	6,0	4,7	5,8		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	2	2	1	0	(при 20°С)
						1	1	0	0	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	2,59	1,81	2,16		
9	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М 01-28-2007	< 0,025	< 0,025	< 0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,48	0,20	0,38		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,31	0,077	0,14		
13	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	3,7	5,6	6,8	3,9	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98			0,054		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000			< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	2,9	5,6	3,16		
17	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,5	7,6	7,7		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	113	102	105		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	809	629	755		
20	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	4,1	3,8			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02			0,00083		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,112	0,066	0,119		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вариант А	0,42	0,74	0,38		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	42	37	43		
25	[illegible]м (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	124	154	71	47	
27	Цинк	мг/дм^3	1,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 169840, РОССИЯ, Республика Коми,
г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес места осуществления деятельности: 169840, РОССИЯ,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная,
Промплощадка ОКС (очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды поверхностного источника водоснабжения р. Б. Инта (водозабор №1), питьевой воды перед подачей в сеть (головные сооружения) и питьевой воды централизованного водоснабжения (сети)
Средние данные за 2018 год.

№ п/п	Определяемый компонент	Единицы измерений	ПДК поверхностных источников водоснабжения	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Шифр нормативного документа на методику измерений	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ			Примечание
						вода поверхностных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						река Б.Инта	Насосная станция (головные сооружения)	Сети	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45	45	ГОСТ 33045 метод Д	1,25	1,11		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,2	0,5	ГОСТ 18165 метод Б	0,045	0,044		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,059	0,05		
4	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	мгO_2/дм^3	3,0	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	1,51	1,03		
5	Взвешенные вещества	мг/дм^3	-	-	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	< 3,0			
6	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	
7	Железо общеее	мг/дм^3	1,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,71	0,78		
8	Жесткость общая	°Ж	7	7	ГОСТ 31954 метод А	1,87	1,84		
9	Запах	баллы	2	2	ГОСТ Р 57164	0	0	0	(при 20° С)
						0	0	0	(при 60° С)
10	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	1,5 (по азоту)	2,0 (по азоту)	ГОСТ 33045 метод А	0,53	0,55		
11	Молибден	мг/дм^3	0,07	0,25	М 01-28-2007	< 0,025	< 0,025		
12	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1	< 0,1		
13	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,020	0,018		
14	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,025	0,024		
15	Мутность	ЕМ/дм^3	2,6	2,6	ГОСТ Р 57164	< 1	1,07	1,18	
16	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,3	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,043	0,038		
17	Нитрит-ионы	мг/дм^3	3,3	3,0	ГОСТ 33045 метод Б	0,165	0,164		
18	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,026	0,026		
19	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	7,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	4,8	4,6		
20	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6,5-8,5	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,6	7,5		
21	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	8,3	8,1		
22	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	124	124		
23	Температура	°С	-	-	РД 52.24.496-2005	4,3			
24	Фенолы	мг/дм^3	0,001	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,00060	0,00058		
25	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,018	0,012		
26	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,2	1,2	ГОСТ 4386 вар. А	0,200	0,184		
27	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	2,8	3,6		
28	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01	< 0,01		
29	Цветность	градусы цветности	35	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	85	81	81	
30	Цинк	мг/дм^3	1,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	0,0070	0,0068		
31	Щелочность	ммоль /дм^3	-	-	ЦВ 1.01.11-98 "А"	2,01			
32	Никель	мг/дм^3	0,02	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01	< 0,01		
33	Мышьяк	мг/дм^3	0,01	0,05	М 01-26-2006	< 0,005	< 0,005		
34	Свинец	мг/дм^3	0,01	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в испытательной лаборатории ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

начальник испытательной лаборатории: Канева С.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория МП